

NADZEMNI HIDRANT SA PRIRPREMOM ZA TELEMETRIJSKU HIDRANTSku STANICU

ÜBERFLURHYDRANT VORBEREITET FÜR HYDRANT-TELEMETRIE-STATION

SURFACE HYDRANT PREPARED FOR TELEMETRY STATION

Art No
V4-11P



GSK-ID: 1238

NAZIVNI PROMJER NENNWEITE NOMINAL SIZE	NAZIVNI TLAK NENNDRUCK PRESSURE RATING	PRIRUBNICE FLANSCHEN FLANGES EN 1092-2	VODNI ISPITNI TLAK PREMA EN 12266 WASSERPRÜFDRUCK NACH EN 12266 TEST PRESSURE ACC. TO EN 12266 bar	
			KUĆIŠTE GEHAUSE BODY	ZATVORENO GESCHLOSSEN CLOSED
DN	PN bar	bar	10	11
80 - 100	10	10	15	24
80 - 100	16	16	24	17,6

STANDARDNA NAMJENA: VODA, PITKA VODA

STANDARD VERWENDUNG: WASSER, TRINKWASSER

STANDARD APPLICATION: WATER, POTABLE WATER

MAX. RADNA TEMPERATURA: 60°C (ostalo na upit)

MAX. ARBEIT TEMPERATURE: 60°C (Andere auf Anfrage)

MAX. WORKING TEMPERATURE: 60°C (other on request)

Standardna površinska zaštita: plastificirano min. 250 mic RAL 5015

Standard beschichtung: Pulverbeschichtet min. 250 mic RAL 5015

Standard coating: Fusion bonded epoxy powder min. 250 mic RAL 5015

Ostali mediji / aplikacije ili površinska zaštita na upit

Andere Medium / Verwendung oder beschitung auf Anfrage

Other medium / application or coating on request

Hidrant je izведен tako da ukoliko dođe do udarca, lom dolazi na određenom mjestu gornjeg dijela hidranta, dok ventil ostaje u zatvorenom položaju. Time je omogućena laka izmjena samo određenog dijela hidranta.

Za priključak vatrogasnih cijevi, na hidrantima DN 80 ugrađene su dvije gornje C-spojke (Φ 50) prema DIN-u 14317 i jedna donja B-spojka (Φ 65) prema DIN-u 14318.

Za priključak vatrogasnih cijevi, na hidrantima DN 100 ugrađene su dvije gornje B-spojke (Φ 65) prema DIN-u 14318 i jedna donja A-spojka (Φ 100) prema DIN-u 14319.

Hidrant pripremljen za ugradnju THS sustava uvjet je mobilnosti ugradnje THS sustava u fazi eksploracije. U svakom trenutku, ovisno o potrebi korisnika, omogućava ugradnju THS sustava na lokaciji postojećeg hidranta pripremljenog za ugradnju. THS sustav naknadno ugrađen na određenoj lokaciji može se koristiti kao trajna mjerna stanica, ali i kao privremeno mjerno mjesto u određenom vremenskom periodu na zahtjev korisnika. Hidrant pripremljen za ugradnju THS sustava predstavlja instantno rješenje u slučaju potreba mjerjenja na lokaciji određenoj sukladno potrebama korisnika. Ugradnja THS sustava odvija se u veoma kratkom roku te ne opstrukira rad ni jednog dijela vodoopskrbnog sustava.

Der Hydrant wird so ausgeführt, dass beim Schlag nur die Säule an einer bestimmten oberen Stelle gebrochen wird und das Hydrantenventil bleibt in Zu-Position. Dadurch ist das Auswechseln nur eines gewissen Hydrantenteils ermöglicht.

Für den Anschluss von Feuerlösch-Schläuchen sind an den Hydranten DN 80 zwei obere C-Kupplungen (Φ 50) nach DIN 14317 und eine untere B-Kupplung (Φ 65) nach DIN 14318 eingebaut.

Für den Anschluss von Feuerlösch-Schläuchen sind an den Hydranten DN 100 zwei obere B-Kupplungen (Φ 65) nach DIN 14318 und eine untere A-Kupplung (Φ 100) nach DIN 14319 eingebaut.

Hydrant vorbereitet für die Installation der Systemanforderung ist eine Mobilität Installation THS-Systeme in der Ausbeutungsphase. Zu jeder Zeit, je nach Benutzerbedarf, ermöglicht die Installation des Systems an der Stelle des bestehenden Hydranten für die Installation vorbereitet. THS-System, das an einem bestimmten Ort nachgerüstet wird, kann als permanente Messstation verwendet werden, aber auch als temporäre Messstelle innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf Wunsch des Benutzers. Hydrant vorbereitet für die Installation ths System stellt eine Instant-Lösung im Falle von Bedarfsmessungen an der Stelle, die in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen der Nutzer angegeben. Die Installation des Systems erfolgt in sehr kurzer Zeit und beeinträchtigt nicht die Arbeit eines Teils der Wasserversorgung.

The hydrant is designed so that in case of an impact only the column breaks at a specified place in the upper portion, while the hydrant valve remains in closed position. Only the specific hydrant part must be replaced in this case.


For the connection of a fire brigade hose, hydrants DN 80 are provided with two upper C-couplings (Φ 50) according to DIN 14317 and one bottom B-coupling (Φ 65) according to DIN 14318.

For the connection of a fire brigade hose, hydrants DN 100 are provided with two upper B-couplings (Φ 65) according to DIN 14318 and one bottom A-coupling (Φ 100) according to DIN 14319.

Hydrant prepared for installation ths system requirement is a mobility installation THS systems in the exploitation phase. At any time, depending on user needs, allows the installation of ths system at the site of the existing fire hydrant prepared for installation.

THS system retrofitted at a specific location can be used as a permanent measuring station, but also as a temporary measurement point within a certain time period at the request of the user. Hydrant prepared for installation the system represents an instant solution in case of need measurements at the site specified in accordance with the needs of users. Installation of ths system takes place in a very short time and does not obstruct the work of any part of the water supply system.

NADZEMNI HIDRANT SA PRIRPREMOM ZA TELEMETRIJSKU HIDRANTSku STANICU
ÜBERFLURHYDRANT VORBEREITET FÜR HYDRANT-TELEMETRIE-STATION
SURFACE HYDRANT PREPARED FOR TELEMETRY STATION



PN 10 / 16


DN	D	k	d_1	l	n	b	Rd 1m		Rd 1,25m		Rd 1,5m		Rd 1m	Rd 1,25m	Rd 1,5m
							H_1	H_2	H_1	H_2	H_1	H_2			
80	200	160	132	19	4	19	860	1900	1110	2150	1360	2400	86	91	96
80	200	160	132	19	8	19	860	1900	1110	2150	1360	2400	86	91	96
100	220	180	156	19	8	19	860	1900	1110	2150	1360	2400	114	125	134

POZICIJA POSITION POSITION	NAZIV POZICIJE	TEIL	PART	MATERIJAL MATERIAL MATERIAL
1	Kućište ventila	Gehäuse	Body	EN-GJS-400-15
2	Nastavak kućišta	Gehäuseverlängerung	Body extension	EN-GJS-400-15
3	Plosnata brtva	Dichtung	Flat gasket	EPDM
4	Stalak	Ständer	Stand	EN-GJS-400-15
5	Donji držač vretena	Untere Spindelstütze	Lower spindle support	EN-GJS-400-15
6	Gornji držač vretena	Obere Spindelstütze	Upper spindle support	EN-GJS-400-15
7	Vreteno	Spindel	Spindle	X20Cr13
8	Klizni prsten	Lagerscheibe	Sliding ring	CC480K
9	Vezica	Muffkupplung	Muff coupling	EN-GJS-400-15
10	Gornja osovina hidranta	Oberwelle	Upper shaft	X20Cr13
11	Vijak	Schraube	Screw	A4
12	Ventil	Ventil	Valve	EN-GJS-400-15
13	Vijak	Schraube	Screw	A4
14	Podložna pločica	Unterlegscheibe	Washer	A4
15	Plosnata brtva	Dichtung	Flat gasket	EPDM
16	Vijak	Schraube	Screw	A2
17	Matica	Mutter	Nut	A2
18	Podložna pločica	Unterlegscheibe	Washer	A2
19	Glava za ključ	Haube	Bonnet	EN-GJS-400-15
20	Vijak	Schraube	Screw	A2
21	Čep	Deckel	Cover	EPDM
22	Zaštitni lim	Schutzschild	Protection plate	A2
23	Stabilna spojka	Kupplung	Coupling	AlMgSi
24	Kapa tlačnog kvačila	Deckel	Cover	EN-GJS-400-15
25	"O" brtva	"O" Ring	"O" ring	EPDM
26	Brtva poklopca	Dichtung	Flat gasket	EPDM
27	Stabilna spojka	Kupplung	Coupling	AlMgSi
28	Kapa tlačnog kvačila	Deckel	Cover	EN-GJS-400-15
29	"O" brtva	"O" Ring	"O" ring	EPDM
30	Brtva poklopca	Dichtung	Flat gasket	EPDM
31	Vijak	Schraube	Screw	A2
32	Matica	Mutter	Nut	A2
33	Podložna pločica	Unterlegscheibe	Washer	A2
34	Plosnata brtva	Dichtung	Flat gasket	EPDM
35	Brtvena prirubnica	Dichtungflansche	Sealing flange	EN-GJS-400-15
36	Odzračni ventil	Entlüftungsschraube	Vent plug	PA
37	Brtvenica	Dichtungsbuchse	Sealing bush	PA
38	"O" brtva	"O" Ring	"O" ring	EPDM
39	"O" brtva	"O" Ring	"O" ring	EPDM
40	Kvadratna cijev	Vierkantrohr	Square pipe	X5CrNi18-10
41	Trapezna matica	Spindelmutter	Spindle nut	CC483K
42	Brtva ventila	Dichtung	Profile sealing ring	EPDM
43	Pritezna pločica	Scheibe	Washer	EN-GJS-400-15
44	Brtva ispusta	Dichtung	Gasket	EPDM
45	Vijak	Schraube	Screw	A4
46	Podložna pločica	Unterlegscheibe	Washer	A4
47	Vijak	Schraube	Screw	A4
48	Čep	Schraube	Cork	A4
49	Brtva čepa	Unterlegscheibe	Washer	Cu

* standardni materijali
* ostali materijali na upit

* Standardwerkstoffe
* Andere Werkstoffe auf Anfrage

* standard materials
* other materials on request



www.miv.hr