



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-7705CP0603

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	MIV Metalska Industrija Varazdin d.d. Fabijanska 33, HR-42000 Varazdin
Vertreiber <i>distributor</i>	MIV Metalska Industrija Varazdin d.d. Fabijanska 33, HR-42000 Varazdin
Produktart <i>product category</i>	Formstücke aus duktil. Gusseisen: Formstücke aus duktilem Gusseisen (7705)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Formstücke aus duktilem Gusseisen mit Flanschanschlüssen oder Steckmuffen (Tyton) für die Trinkwasserversorgung
Modell <i>model</i>	Ductile iron fittings MIV
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 2302083/22066/1 vom 02.11.2023 (OFM) Ergänzungsprüfung: 1900836 vom 15.05.2019 (OFM) Baumusterprüfung: 1701620 vom 14.06.2018 (OFM) Baumusterprüfung: 414.988 vom 25.08.2014 (OFM) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0036/17 vom 12.05.2017 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 191/17 vom 18.10.2017 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 337-P (01.09.2010) DVGW GW 337-Bbl./1 (01.08.2012) DIN EN 545 (01.09.2011) UBA BESCH-LL (30.11.2010) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	25.08.2029 / 24-0962-WNV

72028-04-A-DE

28.10.2024 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

i.A.O.Z.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Ductile iron fittings MIV	Nennweite: DN 40	Flanschansch
Ductile iron fittings MIV	Nennweite: DN 50	Flanschansch
Ductile iron fittings MIV	Nennweite: DN 60	Flanschansch
Ductile iron fittings MIV	Nennweite: DN 65	Flanschansch
Ductile iron fittings MIV	Nennweite: DN 80	Flanschansch; Steckmuffen
Ductile iron fittings MIV	Nennweite: DN 100	Flanschansch; Steckmuffen
Ductile iron fittings MIV	Nennweite: DN 125	Flanschansch; Steckmuffen
Ductile iron fittings MIV	Nennweite: DN 150	Flanschansch; Steckmuffen
Ductile iron fittings MIV	Nennweite: DN 200	Flanschansch; Steckmuffen
Ductile iron fittings MIV	Nennweite: DN 250	Flanschansch; Steckmuffen
Ductile iron fittings MIV	Nennweite: DN 300	Flanschansch; Steckmuffen
Ductile iron fittings MIV	Nennweite: DN 350	Flanschansch; Steckmuffen
Ductile iron fittings MIV	Nennweite: DN 400	Flanschansch; Steckmuffen
Ductile iron fittings MIV	Nennweite: DN 450	Flanschansch; Steckmuffen
Ductile iron fittings MIV	Nennweite: DN 500	Flanschansch; Steckmuffen
Ductile iron fittings MIV	Nennweite: DN 600	Flanschansch; Steckmuffen

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-5214BU0030	Dichtung für Muffenverbindungen in Trinkwasserrohren	TYTON/TYTON	SATTEC DBS GOMMA S.R.L.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Auskleidung (Innen) und Beschichtung (Außen):
Epoxidharzpulverbeschichtung nach DIN EN 14901

DVGW